

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
W GMINIE ŻNIN W OKRESIE VII – XII 2012r.**

Lp.	Nazwa i adres wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Ocena jakości wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym	Postępowanie administracyjne, działania naprawcze
1.	Żnin, ul. Mickiewicza ZWiK „WIK” Żnin	12500	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	
2.	Żnin - Góra ZWiK „WIK” Żnin	2300	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	
3.	Białożewin ZWiK „WIK” Żnin	1600	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	
4.	Jadowniki ZWiK „WIK” Żnin	920	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	
5.	Wilczkowo ZWiK „WIK” Żnin	860	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	W próbie wody pobranej do badania w dniu 18.09. w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona, podawana do sieci) stwierdzono obecność bakterii grupy coli ¹ w liczbie 3jtk. Po przeprowadzeniu przez zarządzającego wodociągiem doraźnych działań naprawczych polegających na wykonaniu dezynfekcji studni, ponownie w dniu 25.09. wykonano badanie wody, które nie wykazało obecności wyżej cytowanych mikroorganizmów. W okresie od 13.11. do 10.12. warunkowa przydatność wody do spożycia z uwagi na zwiększone stężenie manganu ² 116µg/l.
6.	Gorzyce ZwiK „WIK” Żnin	1670 od grudnia 2012r. 2440	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	W próbie wody pobranej do badania w dniu 18.09. z sieci wodociągowej w Nadborowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 2jtk. Po przeprowadzeniu przez zarządzającego wodociągiem doraźnych działań naprawczych polegających na intensyfikacji płukania sieci wodociągowej i urządzeń uzdatniających w stacji uzdatniania wody, ponownie w dniu 25.09. wykonano badanie wody, które nie wykazało obecności wyżej cytowanych mikroorganizmów
7.	Cerekwica - „CERPLON” Sp. z o.o. Cerekwica - ZWiK „WIK” Żnin	2350	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	
8.	Brzyskorzystewko Przedsiębiorstwo Rolno- Przetwórcze „BRZYSKO- ROL” Spółka z o.o. Brzyskorzystewko	Do grudnia 2012r. 770	Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi	W omawianym okresie z uwagi na znacznie zwiększoną zawartość manganu w wodzie dostarczanej przez wodociąg, Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Żninie prowadził postępowanie administracyjne – decyzja z dnia 07.09.b.r. nakazująca w terminie do 14 grudnia b.r.

¹ Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika 0jtk

² Najwyższa dopuszczalna wartość parametru 50 µg/l

				zapewnić konsumentom wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom. Aktualnie dotychczasowi odbiorcy wody z Wodociągu Brzyskorzystewko zaopatrywani są w wodę dostarczaną przez Wodociąg Gorzyce. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził wygaśnięcie wyżej cytowanej decyzji.
9.	Dobrylewo RSP „Rozkwit” w Dobrylewie	150	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	

Oceny przydatności wody do spożycia dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Żnin, dnia 09.01.2013r.