

KOMUNIKAT Nr 9/W/2019
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

z dnia 17 maja 2019 roku

Na podstawie Sprawozdania z badań wody Nr SB/48712/05/19 realizowanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody ze stacji uzdatniania wody Wodociągu w Czewujewie, gm. Rogowo i w związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametrycznej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda pobierana bezpośrednio z kranu nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
Zaleca się jej przegotowanie do przygotowywania potraw, przemywania otwartych zranień oraz do mycia zębów, natomiast może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych i higienicznych.

Wodociąg Czewujewo zaopatruje w wodę ok. 1687 osób dostarczając wodę do miejscowości Czewujewo, Grochowiska Księżę, Izdebno, Wiewiórczyn, Wola, Bożejewice, Bożejewiczki.

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie będzie przekazywał aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
T. Kosiara
Tadeusz Kosiara